

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage[n]
6 januari 2011	TAJO 11.B.0025	11/345	1
Behandeld door	Doorkiesnummer	Vries	
J.S. Huisman	0592 – 266 894	26 januari 2011	

N.V. Nederlandse Gasunie
t.a.v. Eric Fredriks
Postbus 19
9700 MA Groningen

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hunzeweg 3 de Groeve

Geachte heer Fredriks,

Middels deze brief reageren wij op uw zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Hunzeweg 3 de Groeve van 6 januari 2011. In uw zienswijze vraagt u ons met inachtneming van uw zienswijze het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Naar uw mening is in de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan voor wat betreft het onderdeel *externe veiligheid* het groepsrisico onvoldoende verantwoord.

Wij hebben gehoor gegeven aan de vraag dit onderdeel verder toe te lichten. Aan het onderdeel externe veiligheid in de toelichting hebben wij in de volgende tekst toegevoegd:

In de nabijheid van het plangebied liggen twee hogedruk aardgastransportleidingen. Het plangebied staat toe dat ipv wonen met aan huis verbonden beroep en bedrijf er nu ook ruimte is voor een centrum voor persoonlijke ontwikkeling. De ruimte waar het om gaat is ongeveer 100 m2 groot en zal een toename betekenen van 10 mensen.

In verband met de nieuwbouwplannen voor de wijk "Broekveldt" in De Groeve, gelegen ten noordoosten van het plangebied zijn er op 11 september 2009 door KEMA plaatsgebonden risicoberekeningen en groepsberekeningen uitgevoerd met Pipe-safe. Bij deze berekeningen is ook het huidige plangebied in oude situatie meegenomen.

Uit die berekeningen is gebleken dat alleen ten zuidwesten van het plangebied een plaatsgebonden risico 10-6 contour is. Deze ligt op geruime afstand van het plangebied waardoor deze niet van invloed op het plangebied is. Verder is uit de berekeningen gebleken dat het groepsrisico voor de A-540-KR-013 t/m 016 met de komst van een nieuwe woonwijk met 0,01 is toegenomen maar nog zeer ruim onder de oriënterende waarde ligt. Het groepsrisico was laag en met de eventuele komst van een nieuwe woonwijk is deze nog steeds laag. Met de uitbreidingsmogelijkheden van dit plangebied zal er een toename zijn van 10 mensen. Gezien de zeer geringe toename van het GR door een hele woonwijk zal deze wijziging niet leiden tot een toename van het groepsrisico.

Voor de leiding A-540-14-KR-008 t/m 014 zijn volgens de berekeningen de groepsrisicoresultaten nagenoeg nul. De toename van het plangebied met tien mensen zal dan ook hetzelfde resultaat geven.

In de bijlage is het rapport "Risicoberekening gastransportleidingen A-540-KR-013 t/m 016 en A-540-14-KR-008 t/m 014" opgenomen

Het bovengenoemde rapport is tevens als bijlage aan de toelichting en aan deze brief toegevoegd. Wij hopen dat hiermee het groepsrisico in de toelichting van het plan voldoende is toegelicht.

Postadres	Bezoekadres	Website	Bankrelaties
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	Bng 28.50.79.050 Bng 28.50.79.093 (belastingen en leges)
Telefoonnummer	Faxnummer	E-mail	
[0592] 26 66 62	[0592] 26 66 00	info@tynaarlo.nl	



Graag vernemen wij uw reactie. Mochten er nog verdere vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de handelend ambtenaar, de heer J.S. Huisman via 0592 266 894 of J.S.Huisman@tynaarlo.nl

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

mr. J.P.J. van Muijen
gemeentesecretaris / directeur

F.A. van Zuilen
burgemeester