

Uw brief van  
28 januari 2021

Uw kenmerk

Ons kenmerk  
Zaaknummer: 1076813

Bijlage[n]

Behandeld door  
F.J. Slieker

Doorkiesnummer  
0592 - 26 66 62

Vries  
3 februari 2021

Aan: Fractie VVD  
T.a.v. de heer G. Pieters

Onderwerp: geluidsproductie warmtepompen

Geachte heer Pieters,

De vragen van uw fractie luiden:

1. Welke regelgeving en daarbij horende norm geldt er in onze gemeente met betrekking tot plaatsing en het gebruik van warmtepompen?
2. Welke oplossingsmogelijkheden zijn er voor onze inwoners als zij te maken krijgen met geluidsoverlast door warmtepompen die buiten de geldende norm valt?
3. Welke oplossingsmogelijkheden zijn er voor onze inwoners als zij te maken krijgen met geluidsoverlast die wel binnen de geldende norm kan liggen maar dat andere effecten storend zijn? (Trilling, toonhoogte, etc.).

Ons antwoord

1. Wanneer het gaat om een particuliere woning is geen sprake van een inrichting en daarom is de milieuregelgeving niet van toepassing. Per 1 april 2021 komen er naar verwachting op grond van het Bouwbesluit nieuwe regels die van toepassing zijn op warmtepompen die na 1 april zijn aangeschaft. Tot die tijd geldt wat er in de APV staat.

In hoofdstuk 4 de APV van onze gemeente staat,

**“Artikel 4:6 Overige geluidhinder**

1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.”

Vanwege het ontbreken van een duidelijke norm wordt vaak aangesloten bij de norm uit het Activiteitenbesluit.

Een geluidsonderzoek wordt getoetst aan de geluidsnorm uit het Activiteitenbesluit. 50 dB(A) overdag (07.00 – 19.00 uur), 45 dB(A) in de avond (19.00-23.00 uur) en 40 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur) op de gevel van de betreffende woning.

2. De eerste stap zou altijd moeten zijn dat men met de burens in gesprek gaat over de ervaren overlast. Het mooiste is als men met elkaar tot een oplossing komt. Bijvoorbeeld verplaatsen van de geluidsbron, het plaatsen van een bekasting etc. Mocht dat niet lukken dan kan men zich uiteraard tot ons wenden. NB: Wanneer de warmtepomp binnen de bovenstaande geluidsnormen valt heeft de gemeente geen grondslag voor handhaving. Daarmee is eventuele overlast ook een zaak tussen burens. We bieden met enige regelmaat aan om een mediation-traject met elkaar te doorlopen. Bijvoorbeeld bij ontvangen bezwaarschriften of verzoeken om handhaving. Maar als het om een zuiver privaatrechtelijke aangelegenheid is hiervoor geen plaats voor een

---

*Postadres*

Postbus 5, 9480 AA Vries

*Bezoekadres*

Kornoeljeplein 1, Vries

*Website*

[www.tynaarlo.nl](http://www.tynaarlo.nl)

*Bankrelaties*

IBAN: NL02BNGH0285079050

IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges)

*Telefoonnummer*

[0592] 26 66 62

*Faxnummer*

[085] 20 84 923

*E-mail*

[info@tynaarlo.nl](mailto:info@tynaarlo.nl)

BIC: BNGHNL2G



gemeentelijke inmenging.

3. Zoals we hierboven al aangeven is het het beste als betrokkenen in onderling tot een goede oplossing komen. Wanneer dit niet lukt is een civiele procedure een laatste optie.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders

O. de Jager RC MAC  
gemeentesecretaris a.i.

drs. M.J.F.J. Thijsen  
burgemeester



VVD Fractie Tynaarlo  
Fractie secretariaat  
p/a Schipborgerweg 7  
9471 PN Zuidlaren

### **Schriftelijke vragen ingediend door de VVD-fractie**

Datum: 26 januari 2021  
Onderwerp: Geluidsoverlast warmtepompen.

Aan het college van B en W  
Gemeente Tynaarlo  
Kornoeljeplein 1  
9481 AW Vries

Geacht college,

Naar aanleiding van problemen bij inwoners in onze gemeente over geluidsoverlast door warmtepompen hebben wij de volgende vragen.

1. Welke regelgeving en daarbij horende norm geldt er in onze gemeente met betrekking tot plaatsing en het gebruik van warmtepompen?
2. Welke oplossingsmogelijkheden zijn er voor onze inwoners als zij te maken krijgen met geluidsoverlast door warmtepompen die buiten de geldende norm valt?
3. Welke oplossingsmogelijkheden zijn er voor onze inwoners als zij te maken krijgen met geluidsoverlast die wel binnen de geldende norm kan liggen maar dat andere effecten storend zijn? (Trilling, toonhoogte, etc.).

Uw antwoorden op de door ons gestelde vragen zien wij graag schriftelijk en met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie Tynaarlo,  
Gezinus Pieters

