

## Toelichting Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2023

De toelichting op de model APV van de VNG is ook voor de APV van de gemeente Tynaarlo van toepassing voor zover de modelbepalingen zijn gevolgd.

Als aanvulling hierop volgt een aanvulling op de toelichting van artikel 4.6 APV. Deze toelichting gaat in op het gebruik van dit “overige geluidhinder” artikel voor de handhaving van geluidsoverlast van warmtepompen die geplaatst zijn voor 1 april 2021.

### Artikel 4:6 Overige geluidhinder

1. Het is verboden buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bouwbesluit 2012 of de Provinciale omgevingsverordening.

### Toelichting artikel 4:6 Overige geluidhinder

#### Handhaving overlast Warmtepompen

Door de toename van het aantal warmtepompen nemen ook klachten over geluidsoverlast toe. Sinds 1 april 2021 is voor deze installaties het bouwbesluit van toepassing. Die bevat sinds 1 april 2021 normen voor nieuwbouwsituaties. Handhaving wordt gebaseerd op het Bouwbesluit.

Voor bestaande situaties zijn geen normen opgelegd. Het is niet mogelijk om de nieuwe wetgeving als een algemeen geldende norm van toepassing te verklaren op bestaande situaties. Daar geldt in beginsel het uitgangspunt dat er geen hinder mag worden veroorzaakt. Handhaving voor deze oudere warmtepompen wordt gebaseerd op het “overige geluidhinder” artikel van de APV. Hinder is echter een niet nader gedefinieerd begrip.

Op grond van jurisprudentie mag, bij het bepalen of, objectief gezien, sprake is van hinder aangesloten worden bij de geluidsnormen die gelden op grond van het Activiteitenbesluit. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken,

Dit leidt dan tot de volgende normen.

	7.00u- 19.00u	Gemeten op	19.00u- 23.00u	Gemeten op	23.00u- 7.00u	Gemeten op
warmtepompen geplaatst vóór 1 april 2021	50 dB(A)	Erfgrens	45 dB(A)	Erfgrens	40 dB(A)	Gevel
Warmtepompen geplaatst na 1 april 2021	40 dB(A)	Erfgrens	40 dB(A)	Erfgrens	40 dB(A)	Erfgrens

De gemeente zal in ieder geval handhavend optreden als overtreding van de bovenstaande normen wordt geconstateerd.